



LEGENDA:

- WA 1, WB 1, WC 1 Piony instalacji wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji
- KS 1, KS 1', KS 1'' Piony kanalizacji sanitarnej
- H 1 Piony instalacji hydrantowej p. poż.
- Przewody instalacji wody zimnej
- Przewody instalacji wody ciepłej
- Przewody instalacji wody cyrkulacyjnej
- Przewody instalacji wody zmieszanej
- Przewody instalacji hydrantowej p. poż.
- Przewody kanalizacji sanitarnej
- Przewody kanalizacji sanitarnej prowadzone po ströpm
- MT 100, P.15% Mieszacz termostatyczny z zaworami odcinającymi, zaworami, filtrami siatkowymi, termometrami (zestaw)
- Z5HP Hydrant wewnętrzny węglkowy z zestawem półsztywnym L=30m, Dn25 typ Z5HP-750-6-30
- TZR-Dn15 N=4,00 Termostatyczny zawór regulacyjny do cyrkulacji c.w.u. Aquastrom "VT"
- MT-1/2 Mieszacz termostatyczny podumywalkowy

UWAGA:
 Odejscia od pionów i głównych przewodów rozprowadzających instalacji wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji w obrębie łazienek i urządzeń sanitarnych wykonać z rur PP

RZUT POZIOMU -3,25 - INSTALACJA WOD-KAN
 Skala 1:50

Jednostka projektowa:	PRACOWNIA USŁUG ARCHYTEKTONICZNYCH Stowarzyszenie Architektów Polskich Oddział w Rzeszowie 35-084 Rzeszów ul. Rynek 8		
Projektant:	P.L.H. "RESAN" Grzegorz Rechman 35-112 Rzeszów, ul. Bohaterów 34/7 tel. 509 596 117		
Inwestor:	Szpital Specjalistyczny w Brzozowie, Podlaski Ośrodek Onkologiczny im. Ks. B. Markiewicza 36-200 Brzozów, ul. Ks. J. Bielawskiego 18		
Objekt:	PRZEBUDOWA Z ROZBUDOWĄ BUDYNKU "HOTELOWCA"		
Nazwa projektu:	INSTALACJE WOD - KAN		
Faza projektu:	PROJEKT WYKONAWCZY		
Stan:	INSTALACJE SANITARNE		
FUNKCJA:	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPR.	PODPIS
Projektant:	mgr inż. Grzegorz Rechman	PK00067/PO03/06	
Zespół projektowy:	mgr inż. Małgorzata Nowaczyńska		
	mgr inż. Tomasz Totos		
	mgr inż. Barbara Dobro		
Sprawdził:	inż. Andrzej Zatrzyński	S-114/76	
Tytuł rysunku:	RZUT POZIOMU -3,25 -INSTALACJA WOD - KAN I PPOZ.	Data: 09.2009	Skala: 1:50
		Strona: 03	