

mgr inż. Witold CHMURA		5/96	10-02-2009	
sprawdzający:				
mgr inż. Tomasz PYRDA			10-02-2009	
współpraca:				
mgr inż. Paweł SERAFIN		S-96/02	10-02-2009	
projektant:				
imię i nazwisko:		nr uprawnień:	data:	podpis:

nazwa rysunku: WĘZEL POMPOWO - MIESZAJĄCY (ZASILANIE INSTALACJI C.O.)		numer projektu: S2.04	
skala: -		nr rys: S2.04	
INSTALACJE SANITARNE			
branża:			
adres inwestycji: BRZOZÓW DZIAŁKA NR 2465/2 DZIAŁKA NR 2466/5 DZIAŁKA NR 2473/1			
inwestor: SZPITAL SPECJALISTYCZNY w Brzoźnie PODKARPACKI OŚRODEK ONKOLOGICZNY im. Ks. B. Markiewicza 36-200 Brzoźów, ul. Ks. J. Bielańskiego 18			
faza: PB Przebudowa z rozbudową Pawilonu terapii megawoltowej dla Szpitala Specjalistycznego w Brzoźnie Podkarpackiego Ośrodka Onkologicznego im. Ks. B. Markiewicza		temat / nazwa: PROJEKT BUDOWLANY	
podwykonawca: PRACOWNIA PROJEKTOWA "N-TECH" ul. PARTYZANTÓW 1A 35-242 RZESZÓW tel. (017) 8613945, 601 818 114			
jednostka projektowa: "S.T. ARCHITEKCI" Sp. z o.o. ul. KRÓLA STANISŁAWA AUGUSTA 25C 35-210 RZESZÓW adres korespondencyjny (adres pracowni): Ul. Gen. M. Langiewicza 18 (II piętro) 35-021 Rzeszów tel. (017) 862 81 66, 500 050 022, 501 308 898			

Projekt jest w rozumieniu ustawy o prawie autorstwa i prawach pokrewnych
utworem architektoniczno-urbanistycznym i jest chroniony prawem autorskim.

OZNACZENIA	
ECL	Regulator obiegu grzewczego typ ECL 200 + karta P20
PO	Pompa obiegu grzewczego typ WILLO STRATOS ECO 25/1-5,
ZM	Zawór typ HRE 3 Ø20 nr kat. 065B5019 z siłownikiem AMB162
ZK	Zawory kulowe Optibal Ø32 nr kat. 107 60 10
ZKS	Zawory kulowe ze spustem Ø15
ZZ	Zawory zwrotne Ø32 nr kat. 107 20 10
FS	Filtr siatkowy z brzoju PN 16 (poj. siatka) 1_1/2" w nr.kat 112 00 12
ODP	Odpowietzniki automatyczne FLEXVENT SUPER 1/2"
M	Manometry typ RF40 D211 AFRISO
T	Termometry typ BITh50 AFRISO

